

Thermogrammdokumentation

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
6. 3. 2020 um 16 : 22 : 31

Temperaturen :
5,0 °C außen
11,0 °C innen


Umgebungsbedingung :
Hoher Innenraum



Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AA030603.IRB

IR-Kamera:
Thermografiekamera
Serien-Nr.: 00000



Auftraggeber :

Köster GmbH Sutthausen Str. 280, 49080 Osnabrück , Frankfurt, Amelia-Mary-Earhart-Str

Aufnahmeobjekt :

Dr. Greve Gateway Gardens Ffm

Messtemperatur:

T1: 9,0 °C +/- 0,1 K
T2: 14,5 °C +/- 0,1 K
T3: 13,7 °C +/- 0,2 K
T4: 10,8 °C +/- 0,2 K

Bewertung :

Bauteil 1 - 4 Decke über 1 OG : Nachweis der Funktion der Betonkernaktivierung.
Vorlauf 16,2°